



Ofício nº 129/2025

Taquaritinga, 23 de outubro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Cumprimentando-o cordialmente, acusamos o recebimento do **Ofício nº 686/2025** desta Ilustre Câmara, que encaminha o **Requerimento nº 259/2025** de autoria do Vereador Claudinei Baixinho do Posto, protocolado nesta Autarquia sob nº 848/25, por meio do qual são solicitadas informações a respeito da paralisação dos poços dos bairros Laranjeiras I e Laranjeiras IV, e vimos prestar os seguintes esclarecimentos:

Em referência ao **Poço Tubular Profundo "Emílio Rodrigues"**, localizado na Praça Síria, nº 51, **Bairro Parque Residencial Laranjeiras I**, informamos que, após a conclusão total dos serviços, o referido poço foi entregue ao SAAET pela empresa LG Poços Tubulares Ltda., em pleno funcionamento, conforme medição aprovada pela fiscalização desta Autarquia.

No dia 16 de julho de 2024, foi realizado o *start up* da motobomba do poço tubular profundo do bairro Laranjeiras I. Entretanto, após aproximadamente 40 dias de funcionamento, o poço parou definitivamente, em razão de estar produzindo areia e pré-filtro, provavelmente devido à presença de furos na câmara de bombeamento.

Atualmente, estão sendo realizados estudos técnicos com maior tecnologia para avaliação da viabilidade de recuperação do poço, de modo que possa voltar a operar de forma segura e duradoura. Esses estudos fornecerão informações mais precisas quanto às medidas a serem adotadas. Caso os estudos técnicos confirmem a viabilidade de recuperação do poço, o investimento necessário, a ser objeto de licitação, está estimado em aproximadamente R\$ 771.725,00 (setecentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais).

No tocante ao **Poço Tubular Profundo "Laranjeiras IV"**, localizado na Rua Adauto Malaguti, nº 156, **Parque Residencial Laranjeiras IV**, informamos que as obras foram iniciadas e encontram-se parcialmente executadas, estando suspenso o prazo contratual com a empresa LG Poços Tubulares Ltda.

O histórico de execução demonstra que, em 20 de julho de 2024, ao realizar a medição de profundidade com caçamba de 4", verificou-se impedimento a 390 metros,



constatando-se posteriormente que o poço se encontrava novamente entupido. Após a retirada da caçamba e a constatação de provável descoberta dos filtros em virtude da inexistência de pré-filtro, ficou evidenciada a impossibilidade de continuidade dos serviços dentro do escopo inicialmente contratado.

Ressalta-se que a situação encontrada não poderia ser prevista, e que os procedimentos técnicos necessários à solução do problema não faziam parte do contrato vigente. Dessa forma, a empresa comunicou e orientou o SAAET quanto à indispensabilidade de providências complementares, que demandarão nova contratação específica para solucionar os problemas identificados.

Assim como no caso do poço "Emílio Rodrigues", estão sendo conduzidos estudos técnicos especializados, com uso de tecnologia avançada, para definir a viabilidade de recuperação do poço "Laranjeiras IV", que possa garantir sua operação plena e duradoura. Caso os estudos técnicos confirmem a viabilidade de recuperação do poço, o investimento necessário, a ser objeto de licitação, está estimado em aproximadamente R\$ 863.200,00 (oitocentos e sessenta e três mil e duzentos reais).

O SAAET reitera seu compromisso em atuar com transparência, responsabilidade e seriedade na gestão dos recursos públicos, buscando sempre as melhores soluções técnicas e econômicas para assegurar o abastecimento regular de água à população de Taquaritinga.

Dispondo-nos para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, prevalecemo-nos da oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Dr. Julio Raposo do Amaral Neto
Superintendente

Exmo. Sr.
José Roberto Giroto
Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga/SP
Praça Dr. Horácio Ramalho, nº 156 – Centro